



DN mm	A mm (VER NOTA 2)
80	400
150	500
200	500
250	600
300	700
400	800
> 500	DN+500

NOTAS:

- 1- La superficie deberá ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- 2- La distancia "A" corresponde a la distancia mínima libre entre paredes de la zanja a la altura de la cañería. De ser necesario entibamiento, se efectuará el sobreebanco correspondiente.
- 3- La sección de la zanja a emplear en cada caso se determinará considerando las condiciones locales del suelo y el tipo de cañería a instalar.



Obras y Servicios Públicos
MINISTERIO



OBRA: "NUEVO ACUEDUCTO DE ABASTECIMIENTO - ZONA AEROPUERTO"

LOCALIDAD: GENERAL PICO

DEPARTAMENTO: MARACÓ

ZANJA TIPO

PLANO N° 05

ESCALA 1:100

FECHA :

JULIO 2022